


Loren 20 **Apparecchio da incasso fisso** *Fixed recessed device*

Determinare il posizionamento del faretto tenendo conto anche dello spazio del trasformatore. I trasformatori devono essere conformi alle rispettive norme di sicurezza e posizionati in ambienti aerati.

Define the positioning of the spotlight also taking account of the space of the driver. The drivers shall comply with the relevant safety standards and located in well ventilated areas.

Dimensioni *Dimension*



Potenza
Power

20W

Alimentazione
Supply current

500mA

Classe di Isolamento
Insulation class

III

Cavi
Wires

**Trasparente/Clear + (positivo)
Nero/Black - (negativo)**

L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale qualificato.

The installation must be performed by qualified personnel.



IP40
vano ottico
optical compartment



90X90mm

ATTENZIONE: FORNIRE ALIMENTAZIONE ALL'APPARECCHIO SOLAMENTE DOPO AVERE COMPLETATO I COLLEGAMENTI ELETTRICI

CAUTION: TO PROVIDE POWER TO THE UNIT ONLY AFTER COMPLETING THE ELECTRICAL CONNECTIONS