


## DAGO 2 **Apparecchio da incasso fisso** *Fixed recessed device*

Determinare il posizionamento del faretto tenendo conto anche dello spazio del trasformatore. I trasformatori devono essere conformi alle rispettive norme di sicurezza e posizionati in ambienti aerati.

*Define the positioning of the spotlight also taking account of the space of the driver. The drivers shall comply with the relevant safety standards and located in well ventilated areas.*

### Dimensioni *Dimension*



L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale qualificato.

*The appliance installation must be performed by qualified personnel.*



**IP65**

vano ottico  
optical compartment



40X60(h)mm

**ATTENZIONE: FORNIRE ALIMENTAZIONE ALL'APPARECCHIO SOLAMENTE DOPO AVERE COMPLETATO I COLLEGAMENTI ELETTRICI**

**CAUTION: TO PROVIDE POWER TO THE UNIT ONLY AFTER COMPLETING THE ELECTRICAL CONNECTIONS**

### Alimentazione in serie *Series wiring*



**Potenza**  
*Power*

**1W/2W**

**Alimentazione**  
*Supply current*

**350mA/500mA**

**Classe di Isolamento**  
*Insulation class*

**III**

**Cavi**  
*Wires*

**Rosso/Red + (positivo)**  
**Nero/Black - (negativo)**